



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 31/03/2023	Inspecteur: Pieter Haspeslagh	Mentor:	Installateur: Kilowatt Piek
ID-label: Koen Staepels		Klantreferentie: KWP 23-091	
	B.T.W. nr.:BE 0741 994 768		
Merk en type meettoestel: metrel ET61557	Serienummer: 19210794		
Datum verslag: 31/03/2023			

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Zandvlietse Dorpstraat	Naam	Koen Staepels
Huisnummer	22	Straatnaam	Zandvlietse Dorpstraat
Busnummer		Huisnummer	22
Postcode	2040	Busnummer	
Gemeente	Berendrecht-Zandvliet-Lillo	Postcode	2040
Land	België	Gemeente	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Kilowatt Piek
		BTW nr.	BE 0741 994 768
		Telefoonnummer	+32 50 68 83 23
		E-mail	evy@solamation.be

Type : PV-installatie en/of thuisbatterij
Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541 448 820 038 569 287

Teller Nr.: : 1714898



Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een PV installatie ≤ 10 kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergrid C10/11.

Netbeheerder: FLUVIUS	Spanning: 1~230V	Meter / bord verbinding: 16 mm²	Max beveiliging: 63 A
Aantal borden: 1	Aantal kringen: 1		
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders			

Ri algemeen: >1000 MΩ

RE: 19.65 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
BESCHRIJVING INSTALLATIE							
Aantal kringen		Curve	Bescherming IN (A)	(andere)		P	Sectie (mm²)
1		C	63	Rem		2	10
1		C	25	Pv		2	4
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking		OK	Indirecte aanraking		OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw		NA			
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders		OK			
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen		NVT	Eilandwerking		OK

GROENE METER

Fase	Serie Nr	Meterstand	CE markering	MID markering
OMVORMER				
Aantal: 1	GLV032-02-0012			
Merk: GOODWE	Serie: ES	Type: GW3648D-ES	Aansluitingen: 1-phase	
Serienummer: 93648ESU227W0368	Smax (VA): 3680	I AC - nom (A): 16	Geschik voor batterij opslag: Ja	
Curve: C	IN (A): 25	UDC Max > UDC panelen/string: OK	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: OK	

FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN

Aantal	Merk	Type	Piekvermogen per stuk (Wp)	Totaal Piekvermogen (Wp)
12	TW-Solar	TH405PMB5-60SBF	405	4860

THUISBATTERIJ

Merk	Type	Aantal modules	Opslagtechnologie	Bruikbare capaciteit (kWh)	Vermogen (kW)	Aansluiting (AC/ DC)
Goodwe	LX U5.4-L x2	2	LiFePO4	9.60	5.76	DC

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 25 De panelen zijn niet/slecht zichtbaar & alsook niet bereikbaar.
- nota/note 6.2 Deze controle omvat enkel de PV-installatie en batterij

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 31/3/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Pieter Haspeslagh

De werknemer,


Pieter Haspeslagh
ACEG VZW - #167

- Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 - Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 - Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­re­eks of onrecht­re­eks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
- Kwaliteit
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controle­or­ga­nis­me en de aanvrager.
 - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 31/3/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.











Product: Hybrid Inverter
Model : GW3648D-ES

PV Input	UDCmax: 580Vd.c.
	UMPP: 125...550Vd.c.
	IDC,max: 14/14Ad.c.
	ISC PV: 17.5/17.5Ad.c.
Battery	Ubatt: 40...60Vd.c., Li-Ion
	Ibatt,max (C/D): 75/75Ad.c.
	UAC,r: 230Va.c.
	fAC, r: 50/60Hz
On-grid	PAC, r: 3.68kW
	IAC,max (to grid): 16Aa.c.*
	Sr (to grid): 3.68kVA
	Smax (to grid): 3.68kVA**
	IAC,max (from grid): 32Aa.c.
	Sr (from grid): 7.36kVA
	Smax (from grid): 7.36kVA
	UAC, r: 230Va.c.
Back-up	fAC, r: 50/60Hz
	IAC,max: 16Aa.c.
	Sr: 3.68kVA
	Smax: 3.68kVA

*: 18 for CEI0-21, **: 4050VA for CEI0-21.
P.F.: Default >0.99, 0.8cap...0.8ind, T.Operating: -25~60°C
Non-isolated, IP65, protective Class I, OVC DC/II/AC/III



S/N: 93648ESU227W0368



Check Code: 047762 Made in China

GoodWe Technologies Co., Ltd.
service@goodwe.com
No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China S/N

