AIB-VINÇOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING - EXTERNE DIENST VOOR TECHNISCHE CONTROLES OP DE WERKPLAATS
Maatschappelijke zetel: Diamant Building, A. Reyerslaan, 80, 1030 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

AIB VINÇOTTE BELGIUM

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☒ X 1
☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: KERSTENS Marleen
BTW nr: /
of identiteitskaartnr: 023 0044 917 08
Stroomleverancier: Elektrabel

Meter nr: 36400021 stand: 44169
Wijze van meting: ☒ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -
Aansluiting 2x 40A max

VERSLAG nr: G200647 0233 / AVT
Lid nr: idem
Installatie: Naam: KERSTENS Marleen
Adres: Akkerstraat 35
2940 Hoevenen
Datum onderzoek: 210804
Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Naam, Voornaam: Volem
Adres: idem
Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☒ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐
Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: A
Omschrijving aansluiting: ondergronds land. Kabeltype: EAVB Doorsnede: 3 x 6 mm²
Voeding hoofdbord: 2 x 40 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16
Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 22 Ohms Algemeen isolatieniveau: 2 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen

Noot: oude badhamer is spanning stoor, nieuwer is nog niet geïnstalleerd

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 31.08.29 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen - geen bestaand gedeelte meer

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: eendraad + situatie schema

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening
Van Bulcke J 0617

15 001 0 2 15