

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie

Datum van bezoek:	Inspecteur:	Besluit:
13-06-2023	Abdelaziz Achbari	Conform
Plaats van onderzoek::	Keurtype:	Meettoestel:
Monnikenhofstraat 90- Antwerpen 2040	De ingebruikname nieuwe installatie (6.4)	TI-025/5816213
Verslagnummer:	Last Modified on: 26-06-2023	
9.215	16:35:42	

Algemene beschrijving

Adres	Monnikenhofstraat 90- Antwerpen 2040
Eigenaar	Eigenaar Monnikenhofstraat 90-2040 Antwerpen, Belgique Eigenaar Monnikenhofstraat 90-2040 Antwerpen, Belgique
Adres van eigenaar	Monnikenhofstraat 90- Antwerpen 2040
Installateur	

Algemene beschrijving

DNB	Fluvius
EAN	-
Algemene bescherming	40 A
Net spanning	3X400 + N V
Nummer teller	36283930
meterstand dag	20743,4
Differentieel	300mA - 40A

Fotovoltaïsche installatie

Pn module:	395 W
Aantal modules:	22
Omvormer(s)	

Merk	Model	Vermogen AC max (VA)
Huawei	SUN2000-8KTL-M1	88000

Serienummer omvormer 1:	BT22C0913270
-------------------------	--------------

Batterij(en)

Merk	Type	Opslagtechnologie	Werkelijke capaciteit	Vermogen
HUAWEI	LUNA 2000-5KW-C0	LFP (Lithium Iron Phosphate)	5kWh	5kW

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Merk	Type	Opslagtechnologie	Werkelijke capaciteit	Vermogen
HUWAWEI	LUNA2000-5KW-CO	Lithium-ion	5 kW	5 kW
HUAWEI	LUNA 2000-5KW-CO	LFP (Lithium Iron Phosphate)	5kWh	5kW

Wijze van aansluiting

Controles en metingen

Spreadingsweerstand van de aardverbinding 13 Ω

Isolatie >0,5MOhms

Aansluiting OK

Directe en onrechtstreekse aanraking OK

Bescherming tegen overstroom OK

Vast materieel OK

Equipotentieels OK

Schema's OK

Opmerkingen

Geen

Infractions

Geen

Besluit

BESLUIT : CONFORM


Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Voor de directie, de inspecteur:



Annexes



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

