


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid




Kleine Molenweg 96 bus VER2, 2940 Stabroek

appartement

identificatiecode: 11044-G-DBA_2017016704/EP13796/A001/D01/SD002

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 14-05-2020

Handtekening:


Naam: De Koning, Annemie
Functie: Conformiteitsmedewerker
Datum: 14/05/2020 17:18:02 (UTC+02:00)
Locatie: Kapellen
ANNEMIE DE KONING

XENADVIES CONSULTING
EP13796

Dit certificaat is geldig tot en met 24 september 2028.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

 Het E-peil voldoet niet.

E58

Eis

BEN

Andere eisen

- | | |
|--|--|
|  Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: |  Het K-peil (K35) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . |
|  Vloeren |  Het risico op oververhitting is beperkt . |
|  Muren |  Er is niet voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
|  Vensters |  Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
|  Dak |  De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
|  Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	31/05/2017
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	24/09/2018
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	11.616
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	98
Beschermde volume (m ³)	312
Verliesoppervlakte (m ²)	238
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	92
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	7,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,39
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.271
Gebouw-id / gebouweenheid-id	12668991 / 19542853

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ANNEMIE DE KOONING
XENADVIES CONSULTING
Grensstraat 72, 2950 Kapellen
EP13796 | 0841611392

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.