



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Imea

Nr teller : 19258538

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29/0236/01

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek : Hoeverse baan 295 295a Kapellen

Lieu du contrôle :

Eigenaar : Quick Im Vest Adres : Kerk Markstraat 49 2600 Bevelen

Propriétaire :

Adresse :

Installateur : idem BTW / TVA : —Datum van het onderzoek : 02/03/12 Ik. / C.I. : —Date du contrôle : 02/03/12 Inspecteur : De Smedt KuntOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐Spanning : 230V Meter / bord verbinding : XVB 4x10² Max. beveiliging : 50A Max 40

Tension :

Liaison compteur-tableau :

Protection max. :

Aardelektrode : Pennen Isolatie : 0,94 Mohm Aantal verdeelborden : 1Electrode de terre : 23 Ohm

Isolément :

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>21</u>		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A II	Hoofdb. f. → Alle keuringen		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒
40	30	A II	Bijk. d.f. → 15 + 21		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐

Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐

Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Noto: Keuren - en Bedoelingscontrollen + Verlichtingscontrollen waren niet gefait

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
 en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
 L'installation est — niet — conforme au RGIE
 et peut — niet — temporairement — être mise en service — rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het eendraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
 stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkoming uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 02/03/2037

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 02/03/2037

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.C.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK 18 m	276bis HK	274 HK
☒	☒	☒
271 AK	271 HK	☒
☒	☒	☒
276 AK	274 HK	☒
☒	☒	☒

ELECTRO-TEST
 HURT DE SMEDT
 info@electro-test.be
 0434 433 603

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour avis et surveillance des installations électriques domestiques.