

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0344-200217-03 Datum van het onderzoek: 17/02/2020
Extra controledatums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE: René Vandewiel Angela Tops
KLEINE MOLENWEG 187
2940 STABROEK

EIGENAAR: René Vandewiel Angela Tops
Adres: Leurenberg 82
2180 EKEREN

OPDRACHTGEVER: WUYTS BENJAMIN
Adres: BRECHTSEBAAN 37
2930 BRASSCHAAT

INSTALLATEUR: René Vandewiel Angela Tops
Adres: KLEINE MOLENWEG 187
2940 STABROEK

Visualisatie van de installatie



BTW of IK:

EAN: **Teller nr.** 41136053 **Index:**

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Verkoop wooneenheid	Type der lokalen:	Wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor & Na 01/10/1981	Elektrische installatie:	Voor & Na 01/10/1981
Aansluiting spanning:	Mono 230V	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	XVB 4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	30 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type:	2p 40A/300mA
Aantal borden:	1	Aantal eindstroombanen:	6
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT

VMA - 49
MA-LS-02/2015



1 / 3

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 17/02/2045.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

