

N 011260

VINÇOTTE

VINCOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitationsetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: 2009-3559 / Lid nr.: Aanvrager: VEGAUSI DUBA

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam: VEGAUSI DUBA Naam, Voornaam: VEGAUSI DUBA
 Adres: Stationsweg 183 Adres: Stationsweg 183
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 1100 Brussel Post nr. + Stad: 1100 Brussel
 BTW nr.: BE Tel.: Tel.:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art ☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ overdracht ☐ Art ☐ Art ☒ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag:	nacht:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: Meterstand:	
	Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar	
Beschrijving installatie ☐ Zie bijlage	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>2,5</u> mm ² - Type:	☐	
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>30A</u> / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>1</u>
	<u>40A - 200mA</u>	<u>32A</u>	<u>40A / 300mA - 200mA</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 12 ☒ Algemeen isolatieniveau: 100 MΩ ☒ Controle foutius ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
 Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>Naam: E. de P. installatie</u>	Visum:
☒ Nihil	<u>was afgekeurd</u>	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden
 voor 01/01/2010
 door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker:

Naam: Agent nr.: 2399 Datum: 03/01/2009 Voor de directeur generaal: Handtekening
 Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s) ☐ Eéndraadsschema(s) ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtrekking niet verdwenen zijn, wordt het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die bevestigt met het hoog toezicht.