



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 22/0138/3

EAN:
code:

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☐	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Gansmaere 136

20 60 Audey

Eigenaar

Propriétaire :

Karbone R.

Adres :

Adresse :

Installateur :

Aylun bvb

BTW / TVA : 86.1-880-830

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

04/02/08

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Gudly

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

2 x 10A

Max. beveiliging :

Protection max. :

40A

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Perron

21 Ohm

Isolatie :

Isolement :

> 3

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 3		Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
400p	300	A	beveiliging		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
			shouling 1-3		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
					☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
					☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
					☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
					☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

g.e.

VISUM :

EANDIS

Datum/date :

06/02/2008

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden — ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — temporairement — être mise en service — ~~rester en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 04 / 02 / 2008.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation de visiter immédiatement la nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :
N° comp :Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 29/0138/1

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☐	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	---	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Gansstraat 136 2060 Antwerpen

Eigenaar

Propriétaire : Karline K.

Adres :

Adresse :

Installateur : Ayken buker

BTW / TVA : 861-880-830

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 04/02/08

Inspecteur : Gedy

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 1 ☐

Spanning : Tension : 230V	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau : 2x10mm	Max. beveiliging : Protection max. : 40A
------------------------------	--	---

Aardelektrode : Rensen	Isolatie : 73 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 21 Ohm	Isolement : 73 Mohm	Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 6		Test ΔIn 2.5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
400p	300	A	2kouding 1-6		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
400p	30	A	2kouding 1-6		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK	directe aanraking : OK NOK	Indirecte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐	contact direct : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :	Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

ga

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 04 / 02 / 2008

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 27/0738/2

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☐	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Gansmaak 136 2060 Aarschot

Eigenaar

Propriétaire :

Karlou R

Adres :

Adresse :

Installateur :

Ayman baba

BTW / TVA : 867-880-830

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

04/04/08

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Gudly

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison ☒ Appart. 2

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 2x10	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : Penner	Isolatie : 75 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 27 Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
400p	300	A	shoort 1-6				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
400p	30	A	shoort 1-6				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
 Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK
 Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
 Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
 Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

ge

VISUM :

EANDIS

Datum/date :

06/02/2008

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
 L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 04 / 02 / 2008.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur :

pour le directeur,
l'inspecteur :